



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 e-mail: gzzjzbgd@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs
Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 e-mail: direktor@zdravlje.org.rs

Центар за хигијену и хуману екологију
Јединица за унапређење исхране и контролу здр. исправности хране
Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију

Тел/факс: 20 78 620, 32 35 080 e-mail: vesna.palibrk@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Датум: 06.12.2013.

Озн:П-8

Број:6083/2

На основу захтева Предузећа "ДОМИНИОН" доо из Београда, Добрачина 55 увида у достављену документацију која обухвата:

-Техничку документацију произвођача АС.МО S.p.A. следећих производа:

- Ваздушног вентила фиг.193S-197S
- Лептирастих затварача фиг.201-фиг.203
- Клипно-прстенастих вентила фиг.800-фиг.803
- Монтажно-демонтажних комада фиг.4000N-фиг.4025N
- Електромагнетни мерачи протока фиг.660D-665D+670D;

-Извештаје акредитоване лабораторије –STUDIO A.S.A DEI DOTTORI ANTONIO SERENA E ELENA SERENA, TREVISO, ITALIJA (Protocollo N^{os} 218F 2011, 4232F 2011, 4968 F 2010, 3160F 2008, 4969F 2010, 2780F 2011, 3163F 2008, 3162F 2008) о испитивању материјала и делова који улазе у састав наведених производа о задовољењу захтева за производе у контакту са водом за пиће;

-WRAS сертификат (Approval Number:1109543, valid between september 2011. and september 2016.) за материјал ЕПДМ који је у контакту са водом за пиће;

-Изјаву произвођача "АС.МО S.p.A.", Италија (број: Ref:Prot.258/TV, 29.11.2013.) да су сви производи наведени у захтеву произведени од истих материјала (материјал за конструкцију - нодуларни лив и материјали у контакту са питком водом – EPDM и епокси заштита) који задовољавају захтеве за материјале у контакту са водом за пиће; и

лабораторијског испитивања у Градском заводу за јавно здравље Београд узорача:



ISO 14001:2004
Рег.бр. 12 104 41478 TMS Важи до 14.09.2014.

ISO 9001:2008
Рег.бр. 12 100 41478 TMS Важи до 14.09.2014.

ISO 17025:2006
Акред.бр. 01-036 Важи до 11.02.2016.



-Засуни са меким заптивањем фиг.25-26 Извештај о испитивању број: 13-08-0604
Датум: 17.05.2013. и

- Клипно-прстенасти вентил, DN80-1400, каталошка ознака: Figura 800-801-802-803-804
(Извештај о испитивању број:13-08-1434 датум:05.12.2013),

након стручног разматрања издаје се

МИШЉЕЊЕ

да су производи

- ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ ФИГ.193~~5~~-1975
- ЛЕПТИРАСТИ ЗАТВАРАЧ ФИГ.201-ФИГ.203
- КЛИПНО-ПРСТЕНАСТИ ВЕНТИЛ ФИГ.800-ФИГ.803
- МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ КОМАДИ ФИГ.4000N-ФИГ.4025N
- ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ МЕРАЧИ ПРОТОКА ФИГ.660D-665D+670D;

ЗДРАВСТВЕНО ИСПРАВНИ

са аспекта испитиваних параметара, сходно одредбама Закона о здравственој исправности предмета опште употребе ("Сл.гласник РС", бр. 92/11), Правилника о условима у погледу здравствене исправности предмета опште употребе који се могу стављати у промет ("Сл.лист СФРЈ", бр.26/83) односно да, у складу са наменом дефинисаном од стране произвођача, испуњавају услове за контакт материјале у дистрибуцији воде за пиће.

НАЧЕЛНИК ЈЕДИНИЦЕ

Др Весна Матић-Палибрк

НАЧЕЛНИК ЛАБОРАТОРИЈЕ

Др Марина Мандић-Миладиновић

РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА

Прим. др Снежана Матић-Бесарабић



ISO 14001:2004
Рег.бр. 12 104 41478 TMS Важи до 14.09.2014.

ISO 9001:2008
Рег.бр. 12 100 41478 TMS Важи до 14.09.2014.

ISO 17025:2006
Акред.бр. 01-036 Важи до 11.02.2016.

